



Trzemeszno, dnia 18.08.2010 r.

RI – 341 / 22 / 1 / 2010

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzemżalu i Kruchowie”.

W związku z prośbą, która wpłynęła do Zamawiającego w dniu 13.08.2010r. oraz 17.08.2010r. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, zważywszy na wagę mogącą mieć wpływ na poprawność doboru odpowiednich materiałów i skalkulowania ceny ofertowej Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) wyjaśniamy, co następuje:

PYTANIE 1:

Zamawiający w dokumentacji technicznej określa parametry, jakie ma spełniać trawa syntetyczna, m.in. wysokość włókna, gęstość, skład włókna oraz detex. Wymaganie tak konkretnych parametrów uniemożliwia zaoferowanie oferentom nawierzchni równoważnych, co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji.

Proszę o dopuszczenie nawierzchni z włókna o parametrach:

Wysokość włókna – 15 mm
Całkowita długość włókna: 35 mm
Gęstość 39 900 pęczków / 79 800 włókien
Ciężar – 6 600 dtex
Ciężar całkowity – 2 160 gr/m²
Skład włókna – polipropylen gr. 6 μ

ODPOWIEDŹ:

W dokumentacji projektowej zostały przyjęte minimalne parametry przedmiotowej nawierzchni, stąd też Zamawiający nie wyraża zgody na jakiegokolwiek proponowane odstępstwa.

PYTANIE 2:

Zamawiający, żąda aby włókna trawy syntetycznej były wykonane z polipropylenu. Nowoczesne trawy syntetyczne wykonane są z włókna polietylenowego, materiał ten jest nadrzędny wobec włókna polipropylenowego ponieważ posiada: a) mały opór ślizgowy, b) większą odporność na zużycie przy zespołowych dyscyplinach sportowych, c) mniejsza podatność na zużycie przy temperaturach przekraczających +50 °C. Czy zamawiający dopuści trawę syntetyczną z włókien polietylenowych przy zachowaniu wszystkich innych wymaganych parametrów technicznych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza trawę syntetyczną z włókien polietylenowych pod warunkiem zachowania wszystkich wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia parametrów technicznych.

Wszystkie powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawcę z chwilą przekazania ich Wykonawcom oraz umieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński