

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” etap IV w Trzemesznie”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie 1:

wg projektu odtworzenia nawierzchni – beton asfaltowy należy wykonać na podbudowie z kamienia łamanego 0/63mm /dwuwarstwowa 10+17/ - natomiast w Przedmiarze robót są podbudowy z kruszywa łamanego 18%

Odpowiedź:

Podbudowę odtwarzanej nawierzchni należy wykonać zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni tj. z mieszanki kamienia łamanego 0/63mm(dwuwarstwową 10+17 cm).

Pytanie 2:

w kosztorysie nie ujęto obrukowania studzienek na przykanalnikach i przyłączach – natomiast w projekcie jest to wymagane

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obrukowania studzienek które mają zostać wykonane z kamienia twardego na szerokości 0,5 m od zewnętrznej krawędzi studzienki kanalizacyjnej. Wycenę wg kalkulacji indywidualnej Wykonawcy prosimy ująć jako pozycję dodatkową w kosztorysie ofertowym i umieścić ją pod poz. 56a.d.4(bezpośrednio za poz. 56 załączonego przedmiaru dla etapu IV) jednostkę miary przyjąć jako 1 kpl który zawiera 16 studzienek objętych obrukowaniem.

Pytanie 3:

Brak w kosztorysie rozbiórek i odworzenia chodników na przykanalnikach i przyłączach.

Odpowiedź:

Na przykanalnikach i przyłączach należy przyjąć rozbiórkę i odtworzenie w następującym zakresie:

- kostki betonowej gr. 8cm na długości - 50 mb.
 - chodnika z płytek bet. na długości – 70 mb.
 - nawierzchni z bruku na długości 80 mb.
 - nawierzchni betonowej na długości 20 mb
 - nawierzchni z trylinki na długości 25 mb.
- na szerokości wykopów wąskoprzestrzennych.

Wykonawca jest zobligowany do wyceny wskazanych robót w sporządzonym kosztorysie ofertowym na podstawie załączonego przedmiaru pod poz. 94.4.9 - „roboty dodatkowe na terenach posesji”

Zamawiający dokonując weryfikacji i badając prawidłowość sporządzonego kosztorysu ofertowego będzie traktował, że wykonawca oferując cenę łączną za ten element robót uwzględnił koszty wskazanych powyżej robót.

Prosimy nie uwzględniać tych robót w odrębnej pozycji kosztorysowej.

Przypomnienie do Wykonawcy:

Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom aby sporządzając kosztorys ofertowy bezwzględnie zachowali wskazane powyżej zasady, bowiem muszą one zapewnić zasadę równego traktowania wykonawców i porównywalność kosztową oferowanych cen, gdyż ich nie uwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wiążą Wykonawców niniejszego postępowania z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński