



* - przystosować do plombowania
 Obudowy izolacyjne typu EMITER (OWG 40x60)

ROZDZIELNICA GTR/GTA-WIDOK

BIURO PROJEKTOWE Sławomir Szumiński
 86-032 NIEMCZ UL.WOJCIECHA KOSSAKA 8 052/583-71-59

SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W
 UKŁADZIE SIECI TN-S ORAZ
 WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
 $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$
 $R \leq 10\Omega$

Inwestor	Urząd Miasta w Trzemesznie		
Obiekt	Zmiana spos. użytł. szkoły na schronisko socjalne		
Adres	Jastrzebowo, gm. Trzemeszno, dz.nr 84/10		
Projekt	Rzut piętra - instalacja elektryczna		
Projektował Nr upr. bud.	inż. Aleksander Michalski KI-II-7342-97/98 bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Projektował Nr upr. bud.	inż. Paweł Michalski ABIT-II-7131-40/01 bez ograniczeń do projektowania w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieł, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
NR ZLEC.	09/2011	Data	29.02.2012 Rys. nr E.4