

Trzemeszno, dnia 20.02.2012 r.


Nr rej. 8/2012

Miasto i Gmina  
Trzemeszno  
ul. Dąbrowskiego

Dotyczy : warunków technicznych podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej działki nr 84/10 w Jastrzębowie (budynek po szkole podstawowej)

1. Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie informuje, że z powodu złego stanu technicznego przyłącza wodociągowego do budynku byłej szkoły podstawowej w Jastrzębowie i zmianą sposobu użytkowania na Schronisko Socjalne zachodzi bezwzględna konieczność wymiany starego przyłącza wodociągowego na nowe z rury PE  $\varnothing$  40 mm.  
Przebieg trasy zaznaczono na załączonej mapie.
2. Według danych w podobnych typach obiektu na naszym terenie zapotrzebowanie wody na jednego mieszkańca schroniska kształtuje się w wysokości ok. 40 – 50 l/dobę.
3. Ścieki należy odprowadzić do istniejącego zbiornika bezodpływowego trzykomorowego czasowo opróżnianego wg zaistniałych potrzeb.

KIEROWNIK DZIAŁU WOD-KAN

  
Anna Kubasińska