



MIASTO I GMINA TRZEMESZNO
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
NIP 7842298676, REGON 092351280
RI 271.1.5.2013
tel. 061/415-43-06



Trzemeszno, dnia 03.04.2013r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa targowiska stałego w m. Trzemeszno”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm. wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Przedmiar robót Dział I Plac targowy poddział nr 1.8 pozycja 44 mówi o:

- Przełożenie przyłącza wodociągowego od istniejącego budynku sanitariatu do nowego kontenera sanitarno-gospodarczego w ilości 1sztuki.

Proszę o udzielenie informacji jakie długie ma być wykonanie odcinka w/w przyłącza wodociągowego, oraz prosimy o załączenie mapki obrazujące usytuowanie istniejącego przyłącza do przyłącza projektowanego.

Przedmiar robót Dział I Plac targowy poddział nr 1.8 pozycja 45 mówi o:

- Przełożenie przyłącza kanalizacyjnego od istniejącego budynku sanitariatu do nowego kontenera sanitarno-gospodarczego w ilości 1sztuki.

Proszę o udzielenie informacji jakie długie ma być wykonanie odcinka w/w przyłącza kanalizacyjnego, oraz prosimy o załączenie mapki obrazującej usytuowanie istniejącego przyłącza do przyłącza projektowanego.

Odpowiedź:

Długość przyłącza wodociągowego do budynku sanitarno – gospodarczego wynosi 6mb. Natomiast przyłącze kanalizacyjne do przedmiotowego budynku nastąpi poprzez bezpośrednie włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną, która przebiega w linii zabudowy planowanego usytuowania budynku.

Dokonane modyfikacje specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma

BURMISTRZ

Krzysztof Urzeziński