



MIASTO I GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Trzemeszno, 2014-05-09

RGNK.272.6.2.2014

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami".

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.Poz 907, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2 Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, które nie są równoważne z zaprojektowanymi, w tym pomp z wirnikiem typu Vortex, w których części stałe przepływają przez pompę. Istota zastosowanych w projekcie rozwiązań polega na zastosowaniu wysokosprawnych pomp z wirnikami wielokanałowymi, które zabezpieczone są przed zapchaniem przez separację zanieczyszczeń poprzez dwukanałowe separatory części stałych, wyposażone w elastyczne, uchylne zespoły cedzące.

z up. BURMISTRZA
Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza