



# MIASTO I GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno  
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412  
[www.trzemeszno.pl](http://www.trzemeszno.pl) e-mail [sekretariat@trzemeszno.pl](mailto:sekretariat@trzemeszno.pl)

Trzemeszno, 2014-05-19

ZP.272.2.5.2014

## Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **proszony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń".**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 r.Poz 907, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

### Pytanie 1:

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wymiany gruntu Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót budowy ww. inwestycji ujęto wymianę gruntu w pasie drogowym oraz utwardzenie nawierzchni kruszywem twardym. W związku z tym, że w przedmiarze nie występuje pozycja z wymianą gruntu, gdzie należy ująć wywóz gruntu i przywóz piasku?

### Odpowiedź:

W przedmiarach robót budowy ww. inwestycji wywóz gruntu należy ująć w pozycji wykopy, a przywóz piasku w pozycji zasypywanie wykopów. Miejsce wywozu urobku- do 4 km.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza