



MIASTO I GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Trzemeszno, 2014-05-20

ZP.272.4.1.2014

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ulicy Sportowej w Trzemesznie”.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 r.Poz 907, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Czy w przedmiarze robót, pozycja nr 109 „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ ziemi w kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km” prawidłowy jest obmiar w ilości 4523,00 m³, czy może powinien on wynosić 45,23 m².

Odpowiedź:

W przedmiarach robót budowy ww. inwestycji pozycja 109 „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m^{3w} ziemi w kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km”, prawidłowy obmiar to 45,23 m².

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński