

Wyjaśnienie dodatkowe.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na: **Budowę kolektora sanitarnego Płaczkowo – Kamieniec z przyłączami**, Zamawiający dochowując należytej staranności zauważa, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w projekcie budowlano – wykonawczym i STWiOR tej inwestycji jest wykonanie rurociągu tłoczego z rur PE 100 SDR 17 Ø 125/7,4 mm o długości 664 m. Parametry tej sieci są aktualne i takowe należy uwzględnić w kalkulacji cenowej (kosztorysach).

Ta informacja - przypomnienie w ocenie Zamawiającego wymaga podkreślenia gdyż w przedmiarach – dotyczy to pozycji 259 i 260 podany nr katalogowy mógłby wskazywać na średnicę Ø 110. Jest to oczywista omyłka mogąca budzić pewne wątpliwości dla osoby sporządzającej kosztorys ofertowy, stąd też to wyjaśnienie.

Z przyczyn organizacyjno – technicznych prosimy o zachowanie niezmiennych opisów w powyższych pozycjach przedmiarowych (nr katalogów).

Dotyczy to również pozycji 263 przedmiaru robót.