



GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Trzemeszno, 2014-09-09

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w miejscowości Kruchowo”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wyjaśniam, co następuje:

1. Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie: w projekcie przekrój przez warstwy bieżni jest inny niż w przedmiarze:

- przekrój - beton jamnisty, nawierzchnia bez ET
- przedmiar - nawierzchnia z warstwą ET na kruszywie

Odpowiedź:

1/ dla prac związanych z realizacją bieżni w Kruchowie przyjęto, że w większości istniejąca podbudowa pozostanie, a jedynie 2 cm jej górnej warstwy zostanie zebrana, później dosypana zostanie warstwa mączki kamiennej – 2 cm i na niej zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa wg podanych warstw.

2/ rozbieg do skoku w dal – realizacja patrz j.w. - na przekroju dotyczącym rozbiegu skoczni w dal pokazano przekrój ogólny (np..m.in.. warstwa z betonu jamnisteo), założono jednak, że obecna podbudowa pozostanie i jedynie 2 cm zostanie zebrane i uzupełnione o warstwę mączki kamiennej – 2 cm i na niej zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa wg podanych warstw. Gdyby w trakcie realizacji okazało się, że istniejąca podbudowa jest niewystarczająca (nie spełnia wymagań)– należy wykonać podbudowę wg wymagań technologii wymaganej przez producenta .

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców z chwilą ogłoszenia niniejszego pisma.

z up. BURMISTRZA
Dariusz Janowski
Zastępca Burmistrza