



GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Trzemeszno, 2014-10-03

ZP.271.16.1.2014

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów”**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.Poz 907, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

W związku z projektowaną ścieżką rowerową z betonu asfaltowego koloru czerwonego AC 8S grubości 2 cm oferent oznajmia, że technologicznie nie jest możliwe wykonanie projektowanej grubości betonu asfaltowego. Minimalna grubość warstwy asfaltu AC8S wynosi 3 cm. Czy Zamawiający skłonny jest zmienić konstrukcję tak, aby była ona technologicznie do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza grubość warstwy asfaltu AC8S 3 cm. Taką grubość należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym, zastępując uwzględnioną dotychczas w przedmiarze warstwę AC8S o grubości 2cm warstwą 3 centymetrową.

Powyższe wyjaśnienia są dla Wykonawców obowiązujące z chwilą ogłoszenia niniejszego pisma.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jonkowski
Zastępca Burmistrza