Kolektor S-15

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10
tel (061) 4240741, fax (061) 424077C

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul.Olsztyńska 59 Konin 62-510 Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD			
Dokumentacja	PROJEKTBUDOWLANY profile podłużne		
Obiekt	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Trzemeszno, Rudki, Brzozowiec, gm. Trzemeszno		
Inwestor	URZĄD MIASTA I GMINY TRZEMESZNO, ul Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno		
Skala: 1:100/1000		Egz. Nr.	Zał. Nr.
Projektant:	inż. K.Cybulski upr. bud.w spec. instal.-inż. sieci wod.-kan. UAN 73/8348/H/21/86		
	mgr inż. J.Chajdasz upr.GP7342/180/94		
Sprawdzający:	inż. A.Maliński upr. bud.w spec.instal.-inż. sieci wod.-kan. WKP/0253/PWOS/05		
Data: luty 2008			

t- telefon

e- energia

w-woda

g- gaz

Rt- rurociag tłoczny

S-1- studzienka



p.p. 108,00 m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.m.]	1	111,30	113,30	114,00	114,30	115,20	115,20	115,20	115,10	115,10	115,40	115,40	117,10	119,50	119,20	118,40	118,50	118,90	119,20	119,30	119,20
Rzędna dna projektowanego kolektora [m n.p.m.]	2	109,52	110,12 111,24	111,90	112,23	112,61	112,71	112,77	112,85	113,00	113,30	113,36	115,26	116,31	116,43	116,63	116,78	117,07	117,21	117,36	117,50
Głębokość kolektora [m]	3	1,78	3,18 2,06	2,10	2,07	2,59	2,49	2,43	2,25	2,10	2,10	2,04	1,84	3,19	2,77	1,77	1,72	1,83	1,99	1,94	1,70
Głębokość wykopu [m]	4	1,98	3,38 2,26	2,30	2,27	2,79	2,69	2,63	2,45	2,30	2,30	2,24	2,04	3,39	2,97	1,97	1,92	2,03	2,19	2,14	1,90
Spadki [‰]	5	40‰ L=15	30‰ L=20	30‰ L=11	20‰ L=19	5‰ L=21	30‰ L=11	5‰ L=15	10‰ L=15	20‰ L=15	10‰ 6	50‰ L=38	30‰ L=35	5‰ L=24	5‰ L=39	5‰ L=30	10‰ L=29	5‰ L=27	5‰ L=30	5‰ L=28	
Średnica kolektora [mm]	6	PCV Ø 200 mm																			
Technologia robót	7	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,0m n=1:0																			
Kubatura wykopu [m³]	8	1036																			
Powierzchnia odeskowań [m²]	9	2072																			
Odległość [m]	10	15	15.0 20	35.0 11	46.0 19	65.0 21	86.0 11	97.0 15	112.0 15	127.0 15	142.0 6	148.0 38	186.0 35	221.0 24	245.0 39	284.0 30	314.0 29	343.0 27	370.0 30	400.0 28	428.0
HEKTOMETRY	11	0						1					2			3				4	