



GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

ZP.271.6.9.2015

Trzemeszno, 2015-04-08

Wykonawcy w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki - Brzozówiec – Trzemeszno- część miejska**”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.Poz 907, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 20 z dnia 01.04.2015. Zgodnie z odpowiedzią studnie betonowe należy zakończyć pierścieniem odcciążającym i zwężką. Natomiast zgodnie z technologią wykonania studni betonowych nie ma możliwości zakończenia studni zwężką z pierścieniem odcciążającym. Proszę o wskazanie właściwego zakończenia studni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakończenie studni betonowych ze zwężką bez pierścienia.

Pytanie 2. Proszę również o dołączenie przekroju konstrukcyjnego odtworzenia nawierzchni z kamienia łupanego, bądź wskazanie poszczególnych warstw.

Odpowiedź: Należy wykonać:

- warstwę podsypki z pospółki o grubości 10-15 cm
- warstwę tłucznia z kamienia łupanego o grubości 10-15 cm

Dokonane wyjaśnienia specyfikacji wiążą wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński