



GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

ZP.271.1.1.2017

Trzemeszno, 2017-02-23

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Zakup i dostawa kamienia twardego łamanego na terenie Gminy Trzemeszno**”.*

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.Poz 2164, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Jakie kruszywo będzie brane pod uwagę :

- a) Mieszanka do stabilizacji frakcja 0-31,5 mm - jest to mieszanka kruszywa z piaskiem 1:1, która spełnia wszelkie wymogi. Mieszanka do wyboru piasek 0-2,0-4, kruszywo Melafir, Gneis oraz Granit (cenowo jednakowe).
- b) Kruszywo łamane frakcja 0-31,5 mm, - jest to czyste kruszywo w 100% z pochodzenia skał również forma pylista. Kruszywo Melafir, lub Gneis (cenowo jednakowe).

Proszę wybrać, która forma kruszywa odpowiada najbardziej, ponieważ jest znacząca różnica cenowa.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanego w SWIZ :

Szczegółowe parametry: Materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych i otoczków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. **Rodzaj kamienia twardego – melafir, gabro, bazalt, kamień polny (z wyłączeniem skał wapiennych).** Frakcja 0-31,5 mm. **Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach każdej z dostaw potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu – certyfikatu potwierdzającego klasę tłuczni.**

Do każdej dostawy kamienia musi być załączony certyfikat jakości dostarczonego materiału.

W przypadku gdy dostarczona partia towaru nie będzie spełniała wymogów wskazanych i opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, będzie to stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w odpowiednim laboratorium danej próbki w przypadku zgłaszanych zastrzeżeń co do jakości dostarczonej partii towaru. W sytuacji potwierdzenia niezgodności – koszty przeprowadzenia takiego badania będą obciążać Dostawcę.

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość przedmiotu zamówienia (4.000t) jest wielkością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-20% szacowanej ilości ton. Prognozowana ilość zużycia przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową służącą do określenia wartości przedmiotu zamówienia oraz porównania złożonych ofert i nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia przez Zamawiającego przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia

Materiały kamienne - oferowane do przetargu muszą spełniać wymagania Normy PN-EN 13242 w zakresie kruszyw do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowy (m.in. informacja o wyrobie CE, deklaracja zgodności, Badanie typu kruszywa, badania okresowe, badania bieżące).

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Dziekańska
Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji tel. 61/4154-306

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)