

Trzemeszno, 2017-03-31

ZP.271.3.1.2017

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Baba w Trzemesznie”**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.Poz 2164, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Czy realizowany jest odpowiednim programem ochrony powietrza przyjętym na podstawie art. 91 ustawy z dnia 7 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska
Oraz ustawa o efektywności energetycznej.

Odpowiedź:

Zaprojektowane latarnie spełniają obowiązujące normy UE i spełniają wymogi bezpieczeństwa

Pytanie 2

Nie zostały podane wszystkie Normy oświetlenie:

Czy do projektu zostały zastosowane nowe normy: PN-EN 13201-2 :2016-03
PN-EN 13201, PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2,
PN-EN61000-3-3

Odpowiedź:

Utwardzona nawierzchnia nie jest traktowana jako droga, tym samym nie podlega normom oświetlenia dróg.

Pytanie 3

Nie zostały uwzględnione wymogi bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów ? takich jak

- Zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego: Producent opiniowanych opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1
_ EN 60598-2-1 - EN 13201 na potrzeby i tereny PKP-PLK S.A Wojska Polskiego oraz innych organów Państwa dla terenów specjalnych , czasami nachodzą na siebie .


Odpowiedź:

Zaprojektowane latarnie spełniają obowiązujące normy UE i spełniają wymogi bezpieczeństwa

Pytanie 4

Brak jest opisów ogólnych lampy i warunków , które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkt przedstawić do rzetelnej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.

– Słupy betonowe czy stalowe.



Korpus oprawy jakimi cechami powinien się charakteryzować :
jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego.
jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego lub anodowany, umożliwia
otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED specjalnym kluczem zabezpieczającym.
Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA
większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w
grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie powoduje odbicia .
Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce.

Odpowiedź:

Dane techniczne słupa latarni – rys. nr. 7 dołączony z całą dokumentacją. Dane techniczne oprawy w załączniku o nazwie "oprawa led"

- Korpus oprawy stanowi odlew aluminiowy ze stopu AK9 (odlewany metodą grawitacyjną).
 - Jest malowany natryskowo zgodnie z obowiązującymi normami.
 - Dostęp do modułu jest zabezpieczony śrubami, z łbem pod wkrętak krzyżowy.
 - Współczynnik oddawania barw RA=80.
 - Układ oświetleniowy stanowi moduł LED z soczewką asymetryczną (jeden moduł na oprawę) o charakterze parkowo- drogowym, redukującą oślnienie przykre.
- Producent posiada wszystkie wymagane certyfikaty.

Pytanie 5

do inwestycji przewidziany jest układ redukcji mocy w lampach oświetleniowych, który ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego

- *Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni
- *Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 – 115 lm/W netto

Czy muszą być przedstawiane dodatkowe dokumenty celem potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i układ świetlny spełniają powyższe parametry techniczno-użytkowe,
- kart katalogowych opraw, instrukcję montażu, - deklaracji zgodności CE,

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z uwzględnieniem zapisów SIWZ, pod następującymi warunkami:

Materiały i urządzenia, o których mowa w opisie technicznym jak również w przedmiarach robót powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 –ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości.

Na żądanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie 6



Czy



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

wykonawcy powinni przedstawić dokumenty z przepisu o ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej, którą niniejszej analizie służyły następujące akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikające z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP

Odpowiedź:

Wykonawca przedkłada wszystkie wymienione dokumenty zgodnie pkt 6 i 10 części I SIWZ

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

*Sprawę prowadzi: Katarzyna Dziekańska
Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji*