



ZP.271.3.2.2017

Trzemeszno, 2017-04-06

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: **przewodzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Baba w Trzemesznie”**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.Poz 2164, ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Montaż lamp: czy należy wykonać przyłącze elektryczne

Pytanie 2:

Montaż lamp: brak schematu okablowania

Odpowiedź:

Jest to po stronie Zamawiającego


Pytanie 3

Wycinka drzewa i krzewów – co usunie Zamawiający? W SIWZ jest podane, że usunie drzewa i krzewy kolidujące z infrastrukturą ale w przedmiarze pojawia się pozycja oczyszczenie z zarośli 700m2. Jeśli tak to czy razem z korzeniami czy tylko wycinka

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego jest usunięcie drzewa na terenie objętym projektem oraz usunięcie zarośli poza obszarem rabat, czyli poza terenem objętym zadaniem „Rewitalizacja Parku „Baba” w Trzemesznie”.

Po stronie Wykonawcy jest oczyszczenie terenu z zarośli na powierzchni 700m2, tj. powierzchnia pod projektowanymi rabatami. Zarośla należy usunąć z korzeniami.



Pytanie 4

Rośliny do posadzenia: czy są wymagania odnośnie wielkości pojemnika (pozycje 1,3,4,5 przyjęto podawać wielkość pojemnika lub wysokość roślin, pozycje 2,6,7 przyjęto podawać wielkość pojemnika) w specyfikacji technicznej podano tylko ogólne wymagania jakościowe oraz, że krzewy powinny mieć 3-5 pędów o wysokości 20-40 cm

Odpowiedź:

L. p.	Nazwa łacińska/odmiana - Nazwa polska	Ilość [szt.]	Pojemnik	rozmiar
DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE				
1.	Hydrangea arborescens 'Annabelle' - hortensja krzewiasta	79	C2	40-60
2.	Pachysandra terminalis - runianka japońska	1640	P9	
3.	Weigela 'Minor Black' - krzewuszką	33	C2	30-40
4.	Daphne mezereum - wawrzynek wilczyłyko	78	C2	20-30
5.	Spirea salicifolia - tawuła wierzbolistna	36	C2	20-30
TRAWY I BYLINY				
6.	Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro' - liliowiec ogrodowy	279	P11	
7.	Hosta 'Blue Angel' - funkia ogrodowa	624	P15	

Pytanie 5

Gwarancja na zielen: zamawiający zakłada minimum 3 letnią, a najlepiej 6 letnią gwarancję. Na jakich warunkach ma być gwarancja na prace zieleniarskie? Bez odpowiedniej pielęgnacji zieleni przez cały okres gwarancyjny trudno mówić o gwarancji dłuższej niż jeden sezon wegetacyjny.

Odpowiedź:

Na zielen należy udzielić gwarancji na jeden sezon wegetacyjny. Po wykonaniu rewitalizacji Park „Baba” będzie objęty stałą pielęgnacją zieleni zagwarantowaną przez Zamawiającego, co zapewni prawidłowe warunki wzrostu roślin. Na pozostałe prace należy udzielić gwarancji według zaoferowanego okresu.

Pytanie 6

Brama + furtka: z jakich materiałów? (przekroje) Czy zamykane na kłódkę? (brama), klucz (furtka). Jeśli stal to malowanie: ocynk i proszkowo.

Odpowiedź:

Furtka i brama mają być wykonane z profili stalowych o wymiarach 40mmx40mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo powłoką antykorozyjną, kolor antracytowy.

Furtka ma być wyposażona w zamek z klamką.

Brama ma być wyposażona w zasuwę z kłódką oraz rygiel dolny.

z up. BURMISTRZA

Edyta Kubiak
Sekretarz Gminy