



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa

Stopień ochrony IP

Napięcie znamionowe

Ustawienie

metalowa

54

400V AC

podtyrkowa

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Uwagi:

1. Należy przewidzieć 40% zapas w rozdzielnicy dla dodatkowych zabezpieczeń

<div><div>WEBAU</div><div>E-PW-09</div></div>	
<div>Grupa WEBAU Sp. z o.o.</div> <div>ul. Łokietka 9/3, 59-700 Bolesławiec, piętro II</div> <div>tel./fax: +48 75 78 44 311</div> <div>e-mail: biuro@webau.pl</div> <div>www.webau.pl</div>	<div>Numeracja rysunku:</div> <div>Skala rysunku:</div>
<div>Numer archiwalny:</div> <div>Studium dokumentacji:</div>	<div>P_02_16_gWe</div> <div>Projekt wykonawczy</div>
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	
TEMAT RYSUNKU	
NAZWA ZADANIA	
ADRES: (LOKALIZACJA):	
INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY):	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	
IMIE I NAZWISKO:	
PODPIS:	
DATA:	
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT:	
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY:	
06.2016	