



GMINA TRZEMESZNO

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412
www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

ZP.271.16.1.2017

Trzemeszno, 2017-10-02

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg w m. Pasieka, Płaczkowo i Wymysłowo”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”).

Pytanie 1

Czy Zamawiający zezwoli na użycie na podbudowy z kruszywa mieszanki wapienno- żwirowej 0/31,5 lub 0/63? Obecnie na rynku kruszyw panuje za duże zapotrzebowanie na dostawy kruszyw twardych, co powoduje podwyżki dostaw kruszyw nawet o 10,00-15,00zł./t netto, przy jednoczesnym braku zapewnienia, że zamówione kruszywo dojedzie we wskazane miejsce w wymaganym przez wykonawcę czasie. Sytuacja ta powoduje, że terminowe wykonanie zadania staje się nie możliwe, a także wymusza znaczne podwyżki cen wykonywanych robót. Użycie mieszanek wapienno – żwirowych obniży znacznie koszty inwestycji i zapewni jej terminowe wykonanie

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zastosowanie na podbudowę mieszanki wapienno - żwirowej frakcji 0/31,5 lub 0/63 mm, natomiast do umocnienia pobocza prosimy o zastosowanie kruszywa twardego (np. melafir, gabro, granit, bazalt, itp.)"

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza