

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Temat: Boisko sportowe Trzemeszno

nr otworu	głębokość pobrania [m]	Badania makroskopowe						Analiza uziarnienia					rodzaj gruntu wg PN-B-02480	warstwa geotechniczna	Wilgotność naturalna Wn [%]	Konsystencja				zawartość części organicznych I _{om} [%]	gęstość objętościowa [g/cm ³]	odczyn pH
		Rodzaj gruntu, barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	stan gruntu	stopień plastyczności z badań makroskopowych	zawartość CaCO3	>40mm [%]	>2,0mm [%]	2,0-0,05 mm [%]	0,05-0,002 mm [%]	<0,002 mm [%]										
								kamienista	żwirowa	piaskowa	pyłowa	iłowa										
1	1,8	Pd, szary	w					0,0	0,0	98,8	1,13*	-	Pd	II	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,2	P _π , szary	w					0,0	0,0	86,99	13,01*	-	P _π	II	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,5	Pg+Ż,brązowy	w	1/2	tpl	0,20	-	-	-	-	-	-	Pg	III	13,0	20,3	9,9	11,0	0,20	-	-	-
6	2,0	Pg/Gp+Ż,brązowy	w	0/1	tpl	0,15	-	-	-	-	-	-	Pg	III	11,8	20,9	10,2	10,9	0,15	-	-	-

* frakcja ilasta i pyłasta nierozdzielone

opracował: mgr H.Azarewicz

zał.8