

REMONDIS Aqua Trzemeszno
Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno
NIP 7842492125, Regon 302744468
tel. 614154308

REMONDIS®

WORKING FOR THE FUTURE

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska

SBD PROJEKT

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

KRYSTIAN ORZEŁ

ul. Bełchatowska 12

61-161 Poznań

Łukasz Stopczyński

M +48 608 566 075

lukasz.stopczynski@remondis.pl

Trzemeszno, 27.11.2018

Dotyczy: Uzgodnienia projektu pn. „Budowa ul. Zielonej w Trzemesznie“

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o. o. w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2018 r. uzgadnia projekt pn. „Budowa ul. Zielonej w Trzemesznie” zgodnie z poniższymi uwagami:

1. W chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na terenie objętym projektem, w eksploatacji RAT znajduje się stosowna infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna;
 - rurociąg wodociągowy DN 110 PCV wraz z przyłączami wodociągowymi
 - rurociąg kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV wraz z przyłączami kanalizacyjnymi,
2. Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury wodociągowej, będącej w eksploatacji RAT.
3. O rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór nad prowadzonymi pracami.
4. W miejscu zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej, będącej w eksploatacji RAT, prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. RAT sugeruje, aby w miejscu skrzyżowania i/lub zbliżenia z istniejącą infrastrukturą wodociągową (projektowane zjazdy z kostki betonowej) przedmiotowe fragmenty sieci wodociągowej zabezpieczyć dodatkową rurą osłonową.
6. W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność regulacji wysokości wszelkich naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
7. W przypadku dokonywania zmiany istniejących rzędnych terenu, należy przewidzieć konieczność zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

8. RAT wyraża zgodę na przesunięcie istniejących hydrantów p.poż. na pas projektowanego chodnika oraz wymianę w/w na hydranty podziemne, odpowiadające obowiązującym normom.
9. Po zakończeniu prac budowlanych konieczne jest powiadomienie RAT w celu przeprowadzenia wizji stanu kanalizacji sanitarnej pod kątem jej zanieczyszczenia i drożności przepływu.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez RAT, spowodowane w trakcie wykonywanych robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

Z poważaniem

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.

Asystent Zarządu ds. technicznych

Łukasz Stopczyński

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracy geodezyjnej

GK.U.6640.3860.2018

Nazwa miejscowości

Trzemeszno

Jednostka
ewidencyjna

identyfikator 300309 4

nazwa Trzemeszno

Obręb ewidencyjny

identyfikator 0002

nazwa Trzemeszno

Skala mapy

1:500

Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych 2000 strefa 6

układu Kronsztadt

wysokości

Oznaczenie granic obszaru, który był
przedmiotem aktualizacji

Informacja o służebnościach
gruntowych mających wpływ na
zagospodarowanie gruntów,
zlokalizowanych w granicach

Wykonanie niniejszej mapy nie było
poprzedzone ustaleniami dotyczącymi
ewentualnych służebności gruntowych,
obciążających grunty położone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których
brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Data opracowania mapy

02.10.2018 r.

Arkusz mapy ewid. nr

2

Działka nr

Wg zasięgu

Sekcja nr

6.181.19.22.4.3

Poświadczam, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera operę
techniczną wpisaną do ewidencji materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA GNIĘŹNIEŃSKI

P.3003.2018.3617

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

18.10.2018

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Starosta Gnieźnieński

Monika Majewska

inspektor

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

GE
USŁUGI
AGN
GEODETA
62-200 GNIĘŹ
TEL. 691 592
NIP 784-131-

Geo
mgr inż
nr U

